



بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
و ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
۸ تا ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۲ - دانشگاه صنعتی شیراز



تجزیه و تحلیل گازهای آلی با استفاده از روش طیف سنجی فروشکست القایده لیزری (LIBS)

هادی نوذری، فاطمه رضائی و سید حسن توسلی

تهران - دانشگاه شهید بهشتی - پژوهشکده لیزر و پلاسما

چکیده - در این تحقیق، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل گازهای آلی استون، اتانول، متانول، سیکلوهگزان و نونان با استفاده از روش LIBS ارائه شده است. با تمرکز لیزر سوئیچ Nd:YAG Q در طول موج 1064 nm، بر گاز واقع در یک محفظه شیشه‌ای حاوی گاز آلی و هوا در فشار یک اتمسفر، پلاسمای تابشی ایجاد می‌گردد. سپس طیف گسیل شده از پلاسما با استفاده از روش تفکیک زمانی در دوربین ICCD، با تاخیر زمانی 1 μs مورد آنالیز قرار می‌گیرد. در این پژوهش، اثر احتراق و فشار بخار بر طیف حاصل از پلاسمای القایده لیزری، برای نمونه‌های آلی مورد بررسی قرار گرفته است. کلید واژه - گاز آلی، پلاسما، طیف سنجی فروشکست القایی لیزری.

Analysis of organic gases by laser induced breakdown spectroscopy (LIBS) technique

Hadi Nozari, Fatemeh Rezaie and Sayyed Hassan Tavassoli

Tehran- Shahid Beheshti University- Laser Research Institute

Abstract- In this research the results of the analysis of organic gases of acetone, ethanol, methanol, cyclohexane and nonane by using LIBS technique are presented. By focusing a Q-switched Nd:YAG laser at wavelength of 1064 nm on gas inside of a glass chamber containing organic gas and air at atmospheric pressure, plasma radiation is generated. Then, the spectrum of the plasma radiation is analyzed by time resolved method in ICCD camera with a delay time of 1 μs. In this paper, the effects ignition and vapor pressure on the spectrum obtained from laser induced plasma of organic gases has been studied.


Keywords: Organic gas, Plasma, Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS).

۱- مقدمه

طیف‌سنجی فروشکست القابیده لیزری (LIBS) یک روش طیف‌سنجی گسیل اتمی می‌باشد که با استفاده از پلاسمای تولید شده توسط لیزر، جمع‌آوری و تحلیل طیفی نور پلازما به تجزیه و تحلیل کمی و کیفی عناصر موجود در نمونه می‌پردازد [۱]. یکی از کاربردهای درخور توجه تکنیک فروشکست القابیده لیزری در نمونه‌های گازی، استفاده از این روش در احتراق و تجزیه و تحلیل نمونه‌های آلی به‌ویژه هیدروکربن‌ها می‌باشد. کاربردهای گوناگونی از LIBS برای تجزیه و تحلیل احتراق، شامل شناسایی خروجی گازهای صنعتی، تعیین نسبت تعادل سوخت در گازها و شعله [۳ و ۲] و اندازه‌گیری ترکیب هیدروکربن‌ها [۴] گزارش شده است. برای نمونه فریولی و باکلی [۴]، از طیف‌سنجی فروشکست القابیده لیزری، جهت اندازه‌گیری مستقیم گونه‌های اتمی از طیف گسترده‌ای از نسبت‌های مخلوط CH_4 , C_3H_8 و CO_2 در هوا استفاده کرده‌اند همچنین از نسبت اتمی (C/N+O) برای تعیین کمی نسبت مخلوطی از C_3H_8 در هوا استفاده شده است. علاوه بر این، سیستم جرقه‌زنی لیزری، به‌عنوان یک منبع احتراق جهت استفاده در موتورهای درون سوز پیشنهاد شده است. بنابراین، یک سیستم لیزری می‌تواند به‌طور همزمان برای احتراق و تجزیه و تحلیل سوخت، مورد استفاده قرار گیرد. در این تحقیق با توجه به کاربردهای ذکر شده در موارد فوق، به تجزیه و تحلیل گازهای آلی توسط LIBS پرداخته می‌شود. همچنین در مورد برخی از عواملی که بر روی طیف حاصل از طیف‌سنجی فروشکست القابیده لیزری گازهای آلی اثر گذار می‌باشند، بحث می‌شود. نمونه‌هایی موردآنالیز در این تحقیق، استون، اتانول، متانول، سیکلوهگزان و نونان به‌ترتیب با فرمول‌های شیمیایی CH_3CHO , CH_2CHO , CHO , CH_2 و CH_9 می‌باشند که همگی ترکیبات آلی هستند.

۲- روش انجام آزمایش

چیدمان آزمایش در شکل ۱ ارائه شده است. روال انجام آزمایش بدین طریق است که ابتدا مقداری از نمونه مورد نظر که در ابتدا بصورت مایع می‌باشد را در محل ورود نمونه که با محفظه گاز در ارتباط است ریخته و درب آن را مسدود می‌نماییم پس از گذشت چند ساعت، با توجه به فشار بخار نمونه‌ها مقداری یا تمام مایع ریخته شده تبدیل به بخار می‌شود. سپس ارتباط بین محفظه گاز که اکنون حاوی ماده مورد نظر به‌همراه هوا در فشار اتمسفر است را با بقیه نمونه که ممکن است تبخیر نشده باشد قطع می‌شود در ادامه اقدام به روشن نمودن لیزر و ثبت طیف‌های حاصل می‌شود.




شکل ۱: چیدمان آزمایش.

همان‌طور که در شکل ۱ ملاحظه می‌گردد از یک لیزر سوئیچ Nd:YAG Q با طول موج 1064 nm ، فرکانس 10 Hz و انرژی‌های بالاتر از 90 mJ برای ایجاد پلازما در گاز استفاده شده است. سپس تابش‌های پلازما توسط سیستم اپتیکی جمع‌آوری شده و بمنظور تفکیک طول موجی توسط یک فیبر نوری به طیف‌سنج فرستاده می‌شود. همچنین قسمتی از پالس لیزر توسط یک شکافنده به فوتودیود ارسال می‌شود تا پس از $1\text{ }\mu\text{s}$ از برخورد پالس لیزر به نمونه دوربین ICCD جهت ثبت تابش پلازما روشن گردد.

۳- نتایج

در این تحقیق جهت مقایسه طیف حاصل از نمونه‌های مختلف و همچنین جلوگیری از تغییرات طیفی حاصل از نوسانات انرژی و مد لیزر، بجای شدت مطلق از شدت‌های نسبی استفاده شده است. بدین منظور و جهت اینکه نیتروژن عنصر غالب در هوا می‌باشد و برای تملی نمونه‌ها ثابت است، تملی پیک‌های طیفی به خط نیتروژن 746.83 nm تقسیم شده‌اند. شکل ۲ نمونه‌ای از طیف ثبت شده از بخار استون موجود در هوا می‌باشد. در این شکل، خطوط طیفی اتمی کربن 248 nm ، هیدروژن 656 nm ، اکسیژن 777.4 nm و خطوط سه‌گانه نیتروژن در طول موج‌های 742.36 nm ، 744.23 nm و 746.83 nm ملاحظه می‌شوند.



شکل ۲: نمونه‌ای از طیف گرفته شده از استون

۳-۱- اثر فشار بخار نمونه بر روی طیف

بطور کلی تابش طیفی ناشی از پلاسمای یک هدف گازی در تکنیک LIBS می‌تواند با معادله زیر تقریب زده شود:


$$I_{ik}^q = \frac{g_i \exp(E_i^A / k_B T) h \omega_{ik}}{Z^q(T)} \frac{A_{ik}}{8\pi^2} W^q(T, n_e) n_a \quad (1)$$

در این رابطه، n_e چگالی تعداد الکترون و n_a چگالی تعداد سایر گونه‌های موجود در پلازما می‌باشند. همانطور که در این معادله ملاحظه می‌گردد، بنظر می‌رسد که شدت یک خط اتمی فقط به تعداد اتم‌های موجود در پلازما و در نتیجه به غلظت ذرات بستگی دارد و سایر پارامترها مشابه می‌باشند. معادله حالت برای یک گاز کامل بصورت زیر می‌باشد:


$$PV = nRT \quad (2)$$

متانول	۷۵.۰۱۷۶	۱۸.۷۵۴۴	۴	۱	۱.۸۷۵۴۴	CH ₃ O	۴
--------	---------	---------	---	---	---------	-------------------	---

* تعداد مول‌های کربن در مولکول. ** تعداد مول‌های هیدروژن در مولکول.



شکل ۳: طیف نسبی کربن با طول موج مرکزی ۲۴۸ nm حاصل از استون، اتانول و متانول.



شکل ۴: طیف نسبی هیدروژن با طول موج مرکزی ۶۵۶ nm حاصل از استون، اتانول و متانول.

اما همان گونه که ملاحظه می‌گردد این اثر برای استون مشاهده نمی‌شود به گونه‌ای که اگر همین مقایسه را بین شدت طیف کربن استون و اتانول انجام دهیم، با توجه به اینکه در جدول مقدار $P \times n_C$ برای استون حدود ۵.۷ برابر اتانول است، شدت نسبی طیف کربن استون نسبت به اتانول در شکل ۳ تنها حدود ۱.۷ برابر می‌باشد با توجه به محاسبات استوکیومتری، مقدار مورد نیاز استون برای اینکه فشار گاز استون درون محفظه به فشار بخار استون برسد برابر ۷۸۵ μlit است در صورتی که مقدار استون استفاده شده در این آزمایش ۴۰ μlit بوده است پس بنابراین فشار استون داخل محفظه کمتر از فشار بخار آن بوده است و به همین دلیل است که نسبت طیف شدت نسبی این نمونه با دو نمونه دیگر هم‌خوانی ندارد.

۲-۳- اثر احتراق روی طیف

با توجه به اینکه در این پروژه برای هر یک از نمونه‌ها محفظه گاز کاملاً بسته بود و هیچ جریان گازی بین محفظه و محیط پیرامونی برقرار نبوده، انتظار می‌رفت که نسبت طیفی عنصر برای هر یک از نمونه‌ها تقریباً ثابت باشد این نسبت طیفی برای ۱۰۰ طیف کربن ثبت شده با انرژی پالس حدود ۱۶۰ ml و زمان تاخیر ۱ μs ، پهنای درجه دوربین ۵ μs مربوط به نمونه‌های سیکلوهاگزان و نونان مطابق با شکل ۵ می‌باشد. همان گونه که انتظار می‌رفت این نسبت طیفی کربن برای تمامی نمونه‌ها تقریباً ثابت می‌باشد.

که در این رابطه، P فشار بر حسب پاسکال (Pa)، V حجم بر حسب مترمکعب (m^3) مقدار ذرات گاز بر حسب مول، R ثابت گاز بر حسب ($\text{m}^3 \cdot \text{Pa} \cdot \text{mol}^{-1}$) و T دما بر حسب کلوین می‌باشند با توجه به رابطه (۲)، تعداد ذرات گاز موجود در یک حجم و دمای مشخص، با فشار گاز متناسب می‌باشد همچنین تعداد ذرات یک گونه خاص در یک نمونه بخصوص، ثابت می‌باشد بعنوان مثال به ازای یک مول استون ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}$)، سه مول کربن، شش مول هیدروژن و یک مول اکسیژن وجود دارد. بنابراین تعداد ذرات یک گونه خاص n_i با حاصل ضرب فشار جزئی نمونه در تعداد مول‌های گونه به‌ازای یک مول از آن مولکول متناسب است:

$$n_a \propto P_i \cdot n_b \quad (3)$$

در این رابطه P_i فشار جزئی نمونه در حجم مورد نظر و n_b تعداد مول‌های گونه مورد نظر در یک مولکول می‌باشند در نتیجه با توجه به روابط (۱) و (۳)، شدت گسیل تابش خودبخودی از یک گونه با حاصل ضرب فشار جزئی نمونه در تعداد مول‌های آن به ازای یک مول از مولکول نمونه متناسب است:

$$I_{i,\lambda} \propto P_i \cdot n_b \quad (4)$$

در این قسمت به بررسی طیف کربن و هیدروژن نمونه‌های استون، اتانول و متانول و مقایسه بین آنها پرداخته می‌شود. انرژی لیزر برای هر سه نمونه حدود ۱۶۰ mJ، زمان تاخیر ۱ μs ، پهنای درجه دوربین ۱۰ μs می‌باشد در جدول ۱ با توجه به رابطه (۴)، حاصل ضرب فشار بخار نمونه مورد نظر در تعداد مول‌های کربن و هیدروژن ارائه شده است. در ادامه با توجه به داده‌های جدول ۱ رابطه بین فشار بخار و طیف حاصل از LIBS نمونه‌های مختلف بررسی شده است. با توجه به طیف کربن در طول موج ۲۴۸ nm برای کلیه نمونه‌های موجود در شکل ۳، مشاهده می‌شود که در نمونه‌های اتانول و متانول که شدت‌های نسبی تقریباً یکسانی دارند، مقادیر $P \times n_C$ آنها نیز در جدول ۱ به هم نزدیک می‌باشند. این اثر در طیف هیدروژن با طول موج مرکزی ۶۵۶ nm نیز مشاهده می‌شود. بدین صورت که در شکل ۴ شدت نسبی طیف هیدروژن متانول ۱.۵ برابر طیف هیدروژن اتانول است. همچنین مقدار $P \times n_H$ در جدول ۱ برای اتانول ۱.۴۲ می‌باشد که برابر با مقدار $P \times n_H$ برای متانول می‌باشد.

جدول ۱: حاصل ضرب فشار بخار در تعداد مول‌های کربن و هیدروژن.

نام نمونه	فرمول شیمیایی	$P \times n_C$	$P \times n_H$	n_C در مولکول*	n_H در مولکول**	$P \times n_C$	$P \times n_H$
استون	CH ₃ O	۲۳.۳۱۷۲	۶	۶	۶	۹۹.۹۵۱۶	۱۹۹.۹۰۳
اتانول	CH ₃ O	۸.۷۸۹۳۸	۲	۶	۶	۱۷.۵۷۸۸	۵۲.۷۳۶۳

شکل ۷: تولید مقداری NO₂ توسط پالس‌های لیزر. الف) قبل از انجام آزمایش، ب) بعد از انجام آزمایش.


از احتراق مخلوط گازهای آلی و هوای درون محفظه، گاز دی اکسید کربن و بخار آب تولید می‌شود. دیواره شیشه‌ای محفظه گاز که با محیط پیرامون در ارتباط است، نسبت به گاز درون محفظه که مدام توسط پالس‌های متوالی لیزر گرم می‌شود، سردتر است. بنابراین بخار آب تولید شده در طی این فرایند احتراق با برخورد به دیواره شیشه‌ای سرد شده و از حالت بخار خارج می‌شود و تبدیل به مایع می‌گردد. بدین علت، طیف نسبی هیدروژن کاهش می‌یابد. با توجه به روابط استوکیومتری در فرایند احتراق به ازای هر مول سیکلوهگزان و نونان، به ترتیب ۶ و ۱۰ مول آب تولید می‌شود پس باید کاهش طیف نسبی هیدروژن برای نونان بیشتر از سیکلوهگزان باشد، اما چون که در دمای °C ۲۷ فشار بخار سیکلوهگزان و نونان به ترتیب برابر با ۱۴.۲۳ و ۰.۵۹ می‌باشند، میزان سیکلوهگزان، در محفظه خیلی بیشتر از نونان است، بنابراین برای سیکلوهگزان مقدار بیشتری بخار آب طی پالس‌های متوالی لیزر تولید می‌شود.

۴- نتیجه‌گیری

در طیف سنجی فروشکست القایی لیزری گازهای آلی، باید به واکنش‌های شیمیایی که ممکن است طی ایجاد پلاسما درون گاز انجام شوند، و روی طیف حاصل تأثیر بگذارند، توجه نمود. طیف LIBS بخارات آلی در هوا با فشار بخار آنها متناسب است و در سنجش میزان بخارات آلی در هوا باید به این نکته توجه نمود که اگر طیف عناصر این بخارات با فشار بخار آنها متناسب نبود، می‌توان گفت که فشار گاز ماده آلی مورد نظر کمتر از فشار بخارش می‌باشد همچنین با توجه به نتایج بدست آمده، می‌توان گفت که در طیف سنجی فروشکست القاییده لیزری گازهای آلی بایستی واکنش‌های شیمیایی ممکن در طی ایجاد پلاسما درون گاز که بر روی طیف حاصل از LIBS اثر می‌گذارند را مورد توجه قرار داد. همچنین طیف LIBS بخارات آلی در هوا با فشار بخار آنها متناسب می‌باشد.


مراجع

- [1] Andrzej W. Miziolek, Vincenzo Palleschi, Israel Schechter. *Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) Fundamentals and Applications*. New York : Cambridge University Press, (2006).
- [2] F. Ferioli, S. G. Buckley, P V Puzinauskas, Real-time measurement of equivalence ratio using laser-induced breakdown spectroscopy, *Int. J. Engine Res.* 7 (2006) 447- 457.
- [3] P. Stavropoulos, A. Micalakou, G. Skevis, S. Couris, Quantitative local equivalence ratio determination in laminar premixed methane-air flames by laser induced breakdown spectroscopy (LIBS), *Chem. Phys. Lett.* 404 (2005) 309-314.
- [4] Francesco Ferioli, Steven G. Buckley, *Measurements of hydrocarbons using laser-induced breakdown spectroscopy*, *Combustion and Flame* 144 (2006) 435-447.



شکل ۵: نسبت طیفی پیک کربن در طول موج ۲۴۸ nm به پیک نیتروژن در طول موج ۷۴۶.۸۳ nm برای سیکلوهگزان و نونان.

همچنین زمان جمع آوری تابش هر طیف ۱۰ s و فرکانس لیزر ۱۰ هرتز است، پس هر شماره طیف آورده شده در شکل ۵ و ۶ تقریباً حاصل ۱۰۰ پالس متوالی لیزر می‌باشد. افزایش طیف کربن نسبت به نیتروژن در شکل ۵ به علت کاهش جزئی نیتروژن در محیط گازی محفظه، به واسطه مقداری دی اکسید نیتروژن که یک بخار تقریباً نارنجی رنگ است در این شرایط از واکنش اکسیژن و نیتروژن موجود در محیط محفظه آزمایش تولید شده و به دیواره شیشه‌ای محفظه چسبیده است (شکل ۷). اما برخلاف انتظار همان‌گونه که در شکل ۶ مشاهده می‌شود، طیف نسبی هیدروژن برای هر نمونه با افزایش تعداد طیف‌های ثبت شده کاهش می‌یابد. بنابراین به نوعی از میزان هیدروژن موجود در محفظه کم می‌شود که این کاهش قابل توجه می‌تواند به فرآیند احتراق مربوط باشد. همان‌گونه که قبلاً نیز گفته شد، لیزر می‌تواند یک منبع احتراق برای مواد قابل اشتعال باشد، در نتیجه می‌تواند موجب انجام واکنش احتراق در مخلوط ترکیبات آلی و هوا گردد.



شکل ۶: نسبت طیفی پیک هیدروژن در طول موج ۶۵۶ nm به پیک نیتروژن در طول موج ۷۴۶.۸۳ nm برای سیکلوهگزان و نونان.

